



ОБЩИНА ЧАВДАР

2084 с. Чавдар, област Софийска, ул. „Христо Ботев“ № 9
тел: 07189 2261; факс: 07189 2696; тел. кмет: 07189 2388
e-mail: obchavdar@abv.bg; www.chavdar.eu

РЕШЕНИЕ № 3 /24.07.2018 г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗОП и във връзка с Решение № 1 / 04.06.2018 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Реконструкция на съществуващ захранващ водопровод от водохващане при река Къой дере до напорен резервоар на село Чавдар, община Чавдар – I-ви етап”, като взех предвид Протоколи № 1, 2 и доклад от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 3-76 / 05.07.2018 г., и мотивите за оценка в протоколите, взех следното

РЕШЕНИЕ:

1. Във връзка с провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Реконструкция на съществуващ захранващ водопровод от водохващане при река Къой дере до напорен резервоар на село Чавдар, община Чавдар – I-ви етап” и с прогнозна стойност 1 200 000 лв. без вкл. ДДС, утвърждавам доклад от 20.07.2018 г. и протоколи от 12.07.2018 г. и 20.07.2018 г. от работата на комисия, назначена със заповед 3-76 / 05.07.2018.

2. Класиране на участниците в процедурата, съгласно представените доклад и протоколи от работата на комисията:

1 място: „ТРАНС БИЛД” ЕООД - 89,60 точки

2 място: „АКВАГРУП ПРОЕКТ” ЕООД - 80,00 точки

Отстранени участници: „Пи Ес Пи” ЕООД.

Мотиви за отстраняване на участника „Пи Ес Пи” ЕООД:

Предвид на това, че участникът е предложил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, зададени на стр. 26 от Документацията за участие, а именно "Техническото предложение трябва да съответства на графика за изпълнение и диаграма на работната ръка. То следва да включва подробен максимално детайлен линеен график за изпълнение на дейностите в настоящата поръчка и диаграма на работната ръка. Те трябва да бъдат в унисон с описанието на който и да е от подпоказателите от А1 до А4. **При несъответствие на графика за изпълнение и диаграма на работната ръка с показателите от А1 до А4, участникът се отстранява от участие.**", участникът „Пи Ес Пи” ЕООД е отстранен от участие на основание чл. 107, т. 2 "а" от ЗОП с мотива: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно - налице са съществени несъответствия на графика за изпълнение с показателите от А1 до А4 в техническото предложение, както следва:

На стр. 45 в техническото предложение участникът е записал: "За постигане на по-високо качество на изпълнението ние предвиждаме навсякъде в обекта да се използват тръби с номинално налягане PN25, с което ще допринесем за постигането на по-високо качество на

изпълнението и дълготрайност на изпълненото." В същото време в таблица № 1 на стр. 67 участникът предлага изпълнението на тръби с по-ниско налягане, както следва: позиция "Доставка и полагане на тръби PE100 RC на челна заварка, Ø160мм, **PN20**", и на стр. 76 позиция "Доставка и полагане на тръби PE100 RC на челна заварка, Ø160мм, **PN16**". Същото несъответствие е налице и между предложението "**навсякъде**" в обекта да се използват тръби с номинално налягане PN25 от стр. 45 и предложението в линейния график: на стр. 123, в ред 21, т. 3.1.1: "Доставка и полагане на тръби PE100 RC на челна заварка, Ø160мм, **PN16**", и ред 22, т. 3.2.2: "Доставка и полагане на тръби PE100 RC на челна заварка, Ø160мм, **PN20**". Преместването на участника в техническото предложение на стр. 45 "**навсякъде**" да се използват тръби с номинално налягане PN25 **противоречи** на табл. 1 от неговото предложение и от линейния му график, където той е посочил използването на тръби с номинално налягане PN16 и PN20, освен PN25.

На стр. 60 в техническото предложение участникът е записал "Временната дига се изгражда с булдозери". В същото време участникът на стр. 21 в таблицата за използваната механизация не е посочил наличието на булдозер. Така и на стр. 123, в ред 36, т. 4.3.3, позиция "Механизирано изпълнение на временни отбивни диги (Етап 1 и 2) съгласно чертеж No.35 от речна баластра, пясъчлива глина или друг подходящ материал, на пластове с уплътняване през 0.5м" в колона "механизация" е посочил кобиниран багер и товарен автомобил, а липсва булдозер.

На стр. 63 в техническото предложение участникът е записал: "Засипка на изкопа – материалът за обратната засипка на траншеята да бъде от **несортиран материал с E=125 МРа**, добре уплътнен, с едрина на зърната не по-голяма от 40 мм. Обратната засипка на новоизпълнените полиетиленови тръби е предвидена да се изпълни с пясък (фракция 0-4 мм) 30 см над темето на тръбата и **несортиран материал с E=125 МРа**, добре уплътнен, с едрина на зърната не по-голяма от 40 мм. до котлована на пътното легло или прилежащата теренна кота." В същото време в таблица № 1 на стр. 67 участникът е записал "Обратен насип от **изкопана земна маса** до кота терен, включително уплътняване на пластове по 0.50м". Същото несъответствие е налице и между предложението обратната засипка на траншеята да бъде от **несортиран материал с E=125 МРа** и на стр. 123, в ред 16, т. 1.9.9, позиция "Обратен насип от **изкопана земна маса** до кота терен, включително уплътняване на пластове по 0.50м" в линейния график.

3. Определям „ТРАНС БИЛД“ ЕООД за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на съществуващ захранващ водопровод от водохващане при река Къой дере до напорен резервоар на село Чавдар, община Чавдар – I-ви етап“.

4. Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в сроковете по чл. 197, ал.1, т. 7 (а) от ЗОП.

5. Протоколите и доклада на комисията са публикувани в електронната преписка на процедурата в профила на купувача на Община Чавдар на адрес: <http://chavdar.eu/public-procurement>.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Заличено на основание
чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 42 от ЗОП

Генчо Стоянов Геров -
кмет на община Чавдар