

**Постъпили искания за разяснения в процедура „Въвеждане на енергоефективни мерки за обект “Поща”, ул. „Георги Димитров” № 22, с.Чавдар, общ.Чавдар” и отговори на възложителя, съгласно чл. 189 от ЗОП**

**Въпрос № 6:** "В публикуваните разяснения на 24.01.2018 год. е дадено изискването към топлоизолационния материал EPS да има клас на огнеустойчивост С. Материал с подобни характеристики се произвежда от една фирма и на българския пазар е в минимални количества, които са крайно недостатъчни за изпълнение на обявения от Вас обект. Приемливи ли са варианти за изпълнение с минерална вата, ако класът на реакция на огън е водещо изискване или частично изпълнение около рисковите участъци (прозорци и врати), а останалата част да се изолира с материал с нужните топлотехнически характеристики, но с по-нисък клас на огнеустойчивост?"

**Отговор на Въпрос № 6:** Съгласно становище на проектанта по част "Архитектура" възложителят дава съгласие класът на огнеустойчивост на EPS-топлоизолацията за обект „Въвеждане на енергоефективни мерки за обект “Поща”, ул. „Георги Димитров” № 22, с. Чавдар, общ. Чавдар” да отговаря на табл. 7.1 към чл. 14 от Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - а именно клас Е, както е предвидено в част "Противопожарна безопасност" на проекта. Настоящото разяснение да се счита за коригиращо отговора на въпрос № 5 от 24.01.2018 г., публикуван на профила на купувача.

**Въпрос № 7:** "Изисква ли Възложителят задължителен оглед на място на обекта? Ако да, под каква форма се заявява оглед и има ли бланка/протокол за извършен оглед заверен от Възложителя?"

**Отговор на Въпрос № 7:** Възложителят изисква задължително попълването на Образец № 3.1 – неразделна част от документацията за участие. Няма изискване Възложителят да бъде уведомяван за извършване на оглед на обекта или да заверява документ за това.